



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области

в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске)

Коммунистическая ул., д. 34, г. Зима, 665390

телефон: 8 (395-54) 3-19-67; 8 (395-54) 3-16-33

E-mail: zima@38.rospotrebnadzor.ru; http://www.38.rospotrebnadzor.ru/

ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

Предписание

об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

Иркутская область, г. Зима, ул.

Коммунистическая, д. 34

№

88

« 14 » декабря 2023

г.

(место выдачи предписания)

Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе Алексеенко Ю.С.: главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе Минаевой Т.А.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия имени В.А.Надькина», ИНН 3814003535, ОГРН 1023801911770, юридический адрес: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Юбилейный, д. 6 (указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Нарушается целостность ограждения территории общеобразовательного учреждения, со стороны парка «Таежные бульвары» и дома № 41, отсутствует металлическое профильное ограждение в количестве 14 пролетов, что является нарушением п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, ст. 24, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2. Не оборудованы учебные кабинеты химии и физики демонстрационными столами, установленными на подиуме имеющие покрытие устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитными бортиками по наружному краю стола, что является нарушением п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20, ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
3. Отмечаются дефекты пола (плинтусов) в коридоре 2-го этажа с нарушенной целостью, частично выломан, что не обеспечивает их качественную ежедневную обработку и дезинфекцию, что является нарушением п. 2.5.2, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст. 11, ст. 24, ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 29

Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. Не функционирует на момент проведения профилактического визита питьевой фонтанчик на 3-ем этаже старшего блока; коррозирован, заржавлен кран в раковине для мытья рук в каб. № 302, что является нарушением п. 2.6.6, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 8.4.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
5. Не обеспечена без дефектов и повреждений мебель: стеллажи в лаборантской физики, устаревшие, поверхность неровная, с дефектами покрытия, края неровные, с зазубринами, трещинами, что не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, и является нарушением п. 2.4.9, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20.
6. Отсутствуют держатели для туалетной бумаги в туалетах при спортивном зале для девочек и мальчиков; в туалете для мальчиков и девочек старшего блока; не оснащен туалет мальчиков 2-го этажа старшего блока мусорными ведрами, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст. 11, ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
7. Не просушены столовые приборы (ложки) перед раздачей; не обеспечена качественная мойка кассетницы для посудомойки, кассетница загрязнена, что является нарушением п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст. 11, ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
8. Отмечаются дефекты и повреждения потолка в моечном цехе столовой посуды, на потолке мокрые пятна темного цвета, неровности, что препятствует качественной помывке и дезинфекции потолков и способствует проникновению грязи и пыли, что является нарушением п. 2.5.3, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20; ст. 11, ст. 24, ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить ограждение по периметру территорий МОУ «Гимназия имени В.А.Надькина» со стороны «Таежных бульваров» и дома № 41, в количестве 14 пролетов, в срок до 30.10.2024г.
2. Оборудовать учебные кабинеты химии и физики демонстрационными столами, установленными на подиуме, имеющие покрытие устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитными бортиками по наружному краю стола, в срок до 01.10.2024г.
3. Устранить дефекты пола (плинтусов) в коридоре 2-го этажа обеспечить условия для их качественной ежедневной обработки и дезинфекции, в срок до 30.01.2024г.
4. Обеспечить соблюдение питьевого режима (функционирование питьевого фонтанчика на 3-ем этаже старшего блока); обеспечить условия для качественной обработки крана в раковине для мытья рук в каб. № 302, в срок до 22.12.2023г.
5. Обеспечить без дефектов и повреждений мебель: стеллажи в лаборантской физики, в срок до 01.10.2024г.
6. Обеспечить держатели для туалетной бумаги в туалетах при спортивном зале для девочек и мальчиков; в туалете для мальчиков и девочек старшего блока; оснастить туалет мальчиков 2-го этажа старшего блока мусорными ведрами, в срок до 01.02.2024г.

7. Обеспечивать просушивание столовых приборов (ложек) перед раздачей; обеспечить качественную мойку кассетницы для посудомойки, в срок до 15.12.2023г.
8. Устранить дефекты и повреждения потолка в моечном цехе столовой посуды, в срок до 01.02.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени В.А.Надькина», ИНН 3814003535, ОГРН 1023801911770, юридический адрес: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Юбилейный, д. 6 (наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Коммунистическая, д. 34


_____ тел./факс: 8 (395-54) 3-19-67; 8 (395-54) 3-16-33

E-mail: **заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «22» декабря 2023г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».



Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе,
г. Саянске
Ю.С. Алексеенко

_____ 

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе,
г. Саянске
Т.А. Минаева

_____ 

С предписанием ознакомлен(а) « 14 » 12 2023г. _____  _____ 
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия имени В.А. Надькина»
(МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина»)
мкр. Юбилейный, д. 6, г. Саянск,
Иркутская область, 666301
Тел/факс: (39553) 5-39-28/5-51-41
E-mail: gim1sayansk@yandex.ru
ОКПО31351377 ОГРН 1023801911770
ИНН/ КПП 3814003535/381401001
от 20.12.2023 № 116/1-18-470

Главному государственному
санитарному врачу в г. Зиме и
Зиминском районе, г. Саянске
Т.А. Крайневой

Информация
о выполнении предписания №88 от 14.12.2023г.

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения	Выполнение нарушений
1	Обеспечить просушивание столовых приборов (ложек) перед раздачей.	15.12.2023	К имеющимся столовым приборам закуплен дополнительный комплект столовых приборов на 150 человек (вилка, ложка). С целью периодичности просушивания столовых приборов перед раздачей. Заведующей столовой Сединой Т.И. определён и ведётся контроль просушивания столовых приборов перед раздачей.
2	Обеспечить качественную мойку кассетницы для посудомойки.	15.12.2023	Кассетницу для посудомойки заменили. Заведующей столовой Сединой Т.И. определён и ведётся контроль качественной мойки кассетницы для посудомойки.
3	Обеспечить соблюдение питьевого режима (функционалирование питьевого фонтанчика на 3-м этаже старшего блока)	22.12.2023	Питьевой фонтанчик на 3-м этаже старшего блока отремонтирован. Функционирует в

			штатном режиме.
4	Обеспечить условия для качественной обработки крана в раковине для мытья рук в кабинете № 302	22.12.2023	Проведены профилактические работы для выполнения качественной обработки крана в раковине для мытья рук в кабинете №302 (устранены подтёки, зазоры в местах соединений деталей. Отполирована поверхность крана).

Директор



С.И. Казанцев